



СМОЛЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Адрес: 214000, г. Смоленск
ул. Соболева, 5
тел. 38-85-94

"06" 07 2016 г.

№ 84

Изменения в приложение № 1
к договору о подключении (технологическом
присоединении) к системам водоснабжения и
водоотведения № 292/09/2015 от 09.09.2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. генерального директора
СМУП «Горводоканал»

С. А. Бортникова

2016 г.



Технические условия

на внесение изменений в приложение № 1 (ТУ № 149 от 13.08.2015 г.) и приложение № 4 к договору о подключении (технологическом присоединении) к системам водоснабжения и водоотведения от 09.09.2015 г. № 292/09/2015

заявление от 30.06.2016 года вх. №3626-пр

(основание)

Изменение наименования объекта, изменение объемов водопотребления и водоотведения согласно уточненному расчету

(причина обращения)

Проектируемые жилые дома №№ 2, 8, 10, 13, 5 (по генплану), № 9 с помещениями общественного назначения (по генплану), магазин продовольственных товаров, входящих в состав комплексной застройки в районе ул. Маршала Еременко, в г. Смоленске.

(объект, адрес)

67:27:0013342:574

(кадастровый номер земельного участка)

ООО «Гарант – Жилье»

(заказчик)

Срок действия технических условий 2 года.

По истечении указанного срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

(срок действия технических условий)

Жилой дом № 2 (по генплану) – 2016 г.,

жилой дом № 8 (по генплану) – 2016 г., жилой дом № 10 (по генплану) - 2017 г.,

жилой дом № 13 (по генплану) - 2017 г., жилой дом № 5 (по генплану) - 2018 г.,

жилой дом № 9 с помещениями общественного назначения (по генплану) – 2017 г., магазин продовольственных товаров площадью 1000 м² - 2017 г.

(ориентировочный срок ввода в эксплуатацию)

I. Водоснабжение

4. Разрешаемый отбор объема воды и режим водопотребления (отпуска) – 346,22 м³/сутки, круглосуточно, в том числе: жилой дом № 2 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 8 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 13 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 5 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 10 (по генплану) – 48,3 м³/сутки, жилой дом № 9 с помещениями общественного назначения (по генплану) – 30,02 м³/сутки, магазин продовольственных товаров площадью 1000 м² - 1,5 м³/сутки.

II. Водоотведение

1. Объем и режим водоотведения – 346,22 м³/сутки, круглосуточно, в том числе: жилой дом № 2 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 8 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 13 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 5 (по генплану) – 66,6 м³/сутки, жилой дом № 10 (по генплану) – 48,3 м³/сутки, жилой дом № 9 с помещениями общественного назначения (по генплану) – 30,02 м³/сутки, магазин продовольственных товаров площадью 1000 м² - 1,5 м³/сутки.

III. Общее

4. Подключение к системам водоснабжения и водоотведения, будет возможно после:

- выполнения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. При расчете платы за подключение принимаются тарифы, утвержденные Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 769 от 30.12.2013 года (расчет платы за подключение - приложение № 4 к договору о подключении);

- технического освидетельствования вновь построенных водопроводных и канализационных сетей к объекту капитального строительства и предоставления необходимого пакета документов согласно прилагаемому перечню;

- подписания акта о готовности к подключению (технологическому присоединению) вновь построенных сетей водопровода и канализации проектируемого объекта для подключения его к централизованной системе холодного водоснабжения (приложение № 3 к договору о подключении);

- оформления акта по разграничению балансовой принадлежности (приложение № 6 к договору о подключении).

После выполнения подключения (технологического присоединения) в систему водоснабжения запорная арматура будет закрыта и опломбирована СМУП «Горводоканал» до выполнения заказчиком-застройщиком п. 5 р. III. Общее.

5. Подача ресурсов (оказание соответствующих услуг) будет произведена после:

- подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (приложение № 5 к договору о подключении);

- предоставления акта ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- акта о промывке и дезинфекции вновь построенной водопроводной сети;

- получения разрешения Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- заключения договора со СМУП «Горводоканал» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.

IV. Дополнительные условия


Любое отклонение или невыполнение пунктов технических условий квалифицируется как незаконное подключение и влечет за собой ответственность, предписанную ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 30.12.2012 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и административную ответственность, согласно статьи 7.20 КоАП РФ.

Иные пункты разделов технических условий № 149 от 13.08.2015 г., а так же приложения к типовому договору № 292/09/2015 от 09.09.2015 г. оставить без изменений.

ПОДПИСИ СТОРОН:

СМУП «Горводоканал»
И. о. технического директора

В. В. Полинцев
« _____ » 2016 г.

Начальник ЦИЛ

Н. В. Расказа
« _____ » 2016 г.

Заказчик-застройщик: ООО «Гарант – Жилье»
Директор

В. Е. Шмидт
« _____ » 2016 г.

