

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИФТСЕРВИС»

214030 Россия, Смоленск, Краснинское шоссе, д. 6
тел./факс (4812) 20-94-70, E-Mail: lessv@bk.ru

Исх. № 22-02/2017

06 февраля 2017 г.

ДИРЕКТОРУ
ООО «ГАРАНТ-ЖИЛЬЁ»
ОШЕРОВУ К. А.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ ЛИФТОВ**

в 2-х секционном 10-ти этажном жилом доме №9 (по Генплану) с помещениями общественно-го назначения на первом этаже в микрорайоне Королевка в г. Смоленске на участке «Старый карьер»

1. Подключить систему диспетчеризации лифта к действующему диспетчерском пункту по адресу г. Смоленск, ул. В. Гризодубовой д. 5А
2. Применить для диспетчеризации лифта «Единую систему диспетчерского контроля лифтов» («ЕСДКЛ») производства ООО «Нейрон» (г. Рязань).
3. В машинных помещениях для контроля работы лифтов установить блоки лифтовые БЛ(М) (по одному в каждом МП)
4. В машинных помещениях лифтов предусмотреть одну розетка ~ 220 В.
5. Блоки лифтовые БЛ (М) подключить к станции управления (НКУ) посредством монтажно-го комплекта.
6. Подключить линию связи на существующую линию (БКЛ-Е) в жилом доме № 4 по улице Авиаторов.
7. Соединения между домами организовать проводом П-274, подвешенном на тросе.

Директор



Ноженко Е. В.